

Fachempfehlung Nr. 6/2001 vom Oktober 2001

## ESFR-Sprinkleranlagen

Basierend auf den Ergebnissen von Brandversuchen wurde vom amerikanischen Versicherer FM Global das Schutzkonzept für ESFR-Sprinkler (Early Suppression Fast Response) mit dem K-Faktor 200 geändert. Der Schutz von Regalen in Räumen über 12,20 Meter ist ohne Zwischenebene auf halber Regalhöhe nicht mehr zulässig.

DFV-Fachausschuss 3/Vorbeugender Brandschutz  
AGBF-Arbeitskreis Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Walter Jonas

Rückfragen bitte an: Rudolf Römer, Telefon (0228) 9529012, E-Mail [roemer@dfv.org](mailto:roemer@dfv.org)  
Alle DFV-Fachempfehlungen finden Sie im Internet unter [www.dfv.org/fachthemen](http://www.dfv.org/fachthemen).

**Bundesgeschäftsstelle**

Koblenzer Straße 133  
53177 Bonn  
*Telefon*  
02 28 · 9 52 90-0  
*Telefax*  
02 28 · 9 52 90-90  
*E-Mail*  
dfv.bonn@dfv.org  
*Internet*  
www.dfv.org

**Präsident**  
Hans-Peter Kröger

**Bundesgeschäftsführer**  
Herbert Becker

