

Fachempfehlung Nr. 4/2002 vom April 2002

Automatische Ansteuerung von Ausgangstüren

Es wurde die Problematik der Ansteuerung von Ausgangstüren angesprochen. Durch die Überfall- und Einbruchmeldeanlage sollen die Türen verriegelt werden, um die Flucht zu behindern. Bei Auslösen der BMA werden diese Türen entriegelt.

Es wird die Auffassung vertreten, dass die Steuerung der BMA vorrangig sein muss. Der Personenschutz geht vor. Die Täterermittlung ist diesem Schutzziel unterzuordnen.

DFV-Fachausschuss 3/Vorbeugender Brandschutz
AGBF-Arbeitskreis Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Walter Jonas

Rückfragen bitte an: Rudolf Römer, Telefon (0228) 9529012, E-Mail roemer@dfv.org

Alle DFV-Fachempfehlungen finden Sie im Internet unter www.dfv.org/fachthemen.

Bundesgeschäftsstelle

Koblenzer Straße 133
53177 Bonn

Telefon

02 28 · 9 52 90-0

Telefax

02 28 · 9 52 90-90

E-Mail

dfv.bonn@dfv.org

Internet

www.dfv.org

Präsident

Hans-Peter Kröger

Bundesgeschäftsführer

Herbert Becker

