

Fachempfehlung Nr. 5/2002 vom April 2002

## Brandabschnittsgrößen in Hochregallagern

Es wurde der Sachstand zur VDI-Richtlinie Hochregallager bezüglich der Brandabschnittsgrößen hinterfragt.

In der überarbeiteten Fassung ist die Brandabschnittsfläche mit 6000 Quadratmetern wie bisher beschrieben. Es besteht aber zusätzlich die Möglichkeit, in Ausnahmefällen Brandabschnitte von 10.000 Quadratmeter zu bauen.

Aus Sicht der Feuerwehr kann bei geringer Lagerhöhe (unter 15 Meter) oder geringer Brandlast der größere Wert herangezogen werden. Der Vorschlag der AGBF, die Brandabschnittsgröße am umbauten Raum zu definieren (Vorschlag war 100.000 Kubikmeter), war nicht durchsetzbar in diesem Industrie dominierten Arbeitskreis.

DFV-Fachausschuss 3/Vorbeugender Brandschutz  
AGBF-Arbeitskreis Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Walter Jonas

Rückfragen bitte an: Rudolf Römer, Telefon (0228) 9529012, E-Mail [roemer@dfv.org](mailto:roemer@dfv.org)  
Alle DFV-Fachempfehlungen finden Sie im Internet unter [www.dfv.org/fachthemen](http://www.dfv.org/fachthemen).

**Bundesgeschäftsstelle**  
Koblenzer Straße 133  
53177 Bonn  
*Telefon*  
02 28 · 9 52 90-0  
*Telefax*  
02 28 · 9 52 90-90  
*E-Mail*  
[dfv.bonn@dfv.org](mailto:dfv.bonn@dfv.org)  
*Internet*  
[www.dfv.org](http://www.dfv.org)

**Präsident**  
Hans-Peter Kröger

**Bundesgeschäftsführer**  
Herbert Becker

