Stromausfall in Reutlingen

Übersicht der Lage und Maßnahmen Feuerwehr Reutlingen

Erste Eindrücke





Zeitlicher Ablauf



Zeitlicher Ablauf



2:26 Uhr – Meldung Klinikum hat Probleme mit EDV und Türen

3:03 Uhr – Meldung min. 24h Stromausfall

3:16 Uhr – Ausfall Alarmierung VwS

3:26 Uhr – Feuerwehrhaus Ohmenhausen besetzt – Meldestelle (Betzingen 1:47 Uhr)

3:48 Uhr – Erste Anforderungen Notstrom (Klärwerk 500 kVA, Polizei)

4:27 Uhr – alle FwH im Stadtgebiet besetzt

4:44 Uhr – AEL durch KBM ausgerufen

4:53 Uhr – Einrichtung Bürgertelefon auf der Wache (planmäßiges Gebäude betroffen)

5:02 Uhr – Einrichtung 25 Beatmungsplätze in Pfullingen durch DRK und FW Pfullingen

Zeitlicher Ablauf



Systembeanspruchung Verwaltung und Feuerwehr



Komplexe Führungsstruktur



Besonderheiten

→ Stadt Reutlingen, Gemeinde Wannweil (LK Reutlingen), Gemeinde Kirchentellinsfurt (LK Tübingen) betroffen

→ „Leuchttürme“ als Notfallmeldepunkte in Bezirksverwaltungen und Abteilungs-Feuerwehrhäusern

→ VOST-BW
Virtual-Operations-Support-Team Bevölkerungsschutz Baden-Württemberg zum Monitoring von sozialen Netzwerken

→ Modul Ü-Presse der Berufsfeuerwehren in Baden-Württemberg

→ Notstromversorgung für Betriebe:
11 Objekte versorgt
- Feuerwehr Bad Urach
- Feuerwehr Pfullingen
- 2 x Feuerwehr Reutlingen
- 4 x Technisches Hilfswerk

→ Notfalltreffpunkt: in Vorbereitung mit einer Stromerzeugungsanlage Feuerwehr Reutlingen

→ Weitere Stromerzeuger in Reserve

Vorbereitet?



Handlungsfelder

→Info Bevölkerung

→Kritisch: Aussagen zur Dauer

→Ausgestaltung Notfalltreffpunkte

→Notfalltreffpunkt für Betriebe (gesondert von Bevölkerung)

→Kommunikation Notfallmeldestellen

→Resilienz Krisenkommunikation

→Einheitliche & empfängergerechte Krisenkommunikation

→Vernetzung der Stäbe

→Überarbeitung der Krisenpläne

Was sonst noch geschah…





Recap und Dankesfeier





