

Fachempfehlung Nr. 6/2001 vom Oktober 2001

ESFR-Sprinkleranlagen

Basierend auf den Ergebnissen von Brandversuchen wurde vom amerikanischen Versicherer FM Global das Schutzkonzept für ESFR-Sprinkler (Early Suppression Fast Response) mit dem K-Faktor 200 geändert. Der Schutz von Regalen in Räumen über 12,20 Meter ist ohne Zwischenebene auf halber Regalhöhe nicht mehr zulässig.

DFV-Fachausschuss 3/Vorbeugender Brandschutz
AGBF-Arbeitskreis Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Walter Jonas

Rückfragen bitte an: Rudolf Römer, Telefon (0228) 9529012, E-Mail roemer@dfv.org
Alle DFV-Fachempfehlungen finden Sie im Internet unter www.dfv.org/fachthemen.

Bundesgeschäftsstelle

Koblenzer Straße 133
53177 Bonn
Telefon
02 28 · 9 52 90-0
Telefax
02 28 · 9 52 90-90
E-Mail
dfv.bonn@dfv.org
Internet
www.dfv.org

Präsident
Hans-Peter Kröger

Bundesgeschäftsführer
Herbert Becker

